

RELATÓRIO

Condições de trabalho na Maternidade Dr. Araken Irerê Pinto, em Natal (RN)

Relatório produzido após visitas à
Maternidade nos dias 20 e 22/04/2017
e denúncias enviadas ao sindicato.



SINDSAÚDE-RN

www.sindsaudern.org.br



TRÊS DIAS NA MATERNIDADE

Quinta, 20 de abril

Sem água

Visitamos a Maternidade no início do plantão noturno do dia 20/04 e tomamos conhecimento que estava sem água há dois dias. Um carro pipa havia abastecido, mas às 16h a água já havia acabado.

A situação se arrastava há uma semana, com carros-pipa abastecendo. Servidores(as) estavam lavando as mãos com soro fisiológico para garantir o atendimento.

Sexta, 21 de abril

Sem elevador

Por volta das 22h, recebemos a denúncia de que uma puérpera com menos de 24 horas no pós-parto imediato de cesariana teve que descer as escadas deambulando, porque o elevador encontrava-se quebrado. A paciente havia tido episódio de convulsão pela manhã, estava medicada e fazia uso de sulfato de magnésio em bomba. Mas precisou ser transferida para a Maternidade-Escola Januário Cicco (MEJC), que possui UTI.

1



2



Sábado, 22 de abril

Alagamento

O Sindaúde voltou à unidade no final de semana, após receber denúncia de alagamento no prédio. O subsolo (1) estava totalmente alagado, com um balde (2) cheio de água e óleo. A caixa de força (3) também foi molhada, colocando em risco servidores e pacientes.



Sábado, 06 de maio - sem energia

Duas semanas depois, tudo escuro...

Por volta das 12h, recebemos a denúncia de um curto circuito nas instalações elétricas do 1º andar. Eletricistas estiveram no local mas não conseguiram identificar o problema. Sem energia, o Centro Cirúrgico e a Central de Material não funcionar.

Uma nova maternidade,

Estrutura do prédio, que chegou a ser anunciada como “e

3º ANDAR

(Auditório e Núcleo de Educação Permanente)

2º ANDAR

(Alojamento conjunto)

1º ANDAR


(Centro Cirúrgico, Sala de estar da equipe médica)

TÉRREO

(Administração e assistência ao parto)

SUBSOLO

(Cozinha, almoxarifado, *repouso*)



PROBLEMAS COMUNS A TODOS OS ANDARES



ELEVADOR

constantemente quebrado. Já ocorreu até mesmo de uma puérpera em situação de risco ir pela escada.



INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

precárias. Curto-circuito no primeiro andar no dia 06/05 deixou centro cirúrgico sem energia por uma semana. ‘bomba-relógio’.

com antigos problemas

excelente” durante a inauguração, apresenta problemas graves

⚠ OS PROBLEMAS EM CADA ANDAR

3º

- ⚠ **Setor de Preparo de Complemento Alimentar** para o recém nascido (RN) sem lactarista. Espaço inadequado e pia usada para lavagem das mãos após procedimentos da enfermagem.

2º

- ⚠ **Banco de leite** sem funcionar por falta de pessoal.

1º

- ⚠ **Sala de Parto:** iluminação precária, colchões com secreção/sangue, banheiro interdito.
- ⚠ **Posto de enfermagem da sala de parto** sem nenhuma ventilação, nem mesmo ventiladores.
- ⚠ **Central de Material Esterilizado (CME)** sem autoclave, com pouca iluminação e pia sem funcionar.

T

- ⚠ **Enfermarias do pré-parto** com iluminação precária.

S

- ⚠ **Corredores e caixa de força** alagados.



SEM ESTERILIZAÇÃO

Maternidade não tem autoclave funcionando. O material é levado diariamente para esterilização no autoclave na Maternidade das Quintas. Risco de falta de material e contaminação. Material segue no carro social, em caixas descobertas. Carro também transporta pacientes.

TELEFONIA

Muitos ramais não funcionam.

SOBRECARGA

falta de profissionais e assédio moral.

Sala de preparo do complemento



No lactário não há uma pessoa específica para preparar o leite, ou seja, uma lactarista. Todos do alojamento, da Sala de Parto e do Pré Parto manuseiam o leite. Os técnicos de enfermagem acumulam mais essa atribuição, que não é da enfermagem.

O profissional que prepara o leite também administra medicação, troca o curativo... Prepara o leite após esvaziar uma apareladeira, por exemplo.

A lata de leite vem com uma colherzinha. O profissional que prepara o complemento precisa manusear com cuidado, pois coloca a mão dentro da lata para tirar o leite e depois recoloca a colher.

TUDO JUNTO


A sala de preparo do complemento do RN é a mesma que é destinada para que os profissionais da enfermagem lavem as mãos depois de qualquer procedimento. A pia é usada para lavar as mãos depois de administrar medicamentos, trocar curativos e outros procedimentos.



Sala de parto



Esta tomada funciona com uma gambiarra desde a inauguração.



Banheiro da Sala permanece interdito.



Encontramos colchões com fluido (até sangue) ou úmidos.

Denúncias são necessárias!

Direção da Maternidade publicar nota de repúdio contra denúncias

No dia 24 de abril, a direção geral, a direção médica e a coordenação de enfermagem escreveram uma nota de repúdio contra Célia Dantas, diretora do Sindaúde-RN. A nota criticava as denúncias feitas nas redes sociais e que também estão nesse dossiê, afirmando que a imagem da Maternidade havia sido atingida e “denegrada” (!). Ainda pediu que fossem tomadas ‘medidas’ contra Célia.

A direção tentou recolher assinaturas dos efetivos de enfermagem, sem sucesso. Afinal, não há nada de errado em denunciar os problemas. Este é o papel do sindicato e de todos os que defendem o SUS, para melhorar o serviço.

Nossas denúncias não têm como objetivo atingir os profissionais, que desempenham a função com amor e carinho ao paciente, superando-se a cada plantão. Mas só amor não basta. Exigimos condições de trabalho, respeito e valorização.

Mesmo com capacidade maior, Araken não superou total de partos na Maternidade das Quintas

Maternidade Araken teve 14,2% a menos de partos (em um ano)



LEITOS



PARTOS



ALUGUEL

MATERNIDADE DAS QUINTAS
(R. dos Paiatis, S/N - Quintas)



29

2.428

(Janeiro-dezembro
2015*)

R\$ 0

MATERNIDADE ARAKEN

(R. Cel. Juventino Cabral, 1735, Tirol)



37

2.083

(Março de 2016
a março 2017**)

R\$ 52 Mil

(Valor com verbas
Rede Cegonha***)

(*) Partos na Maternidade das Quintas de janeiro a dezembro de 2015, já descontados outros procedimentos.

FONTE: < <http://www.natal.rn.gov.br/noticia/ntc-23287.html> > Acesso em: 05/05/2017

(**) Partos na Maternidade Araken entre 08/03/2016 e 08/03/2017. FONTE: < <http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/maternidade-araken-pinto-fez-2-083-partos-em-um-ano/373816> > Acesso em: 05/05/2017

(***) FONTE: < <http://www.natal.rn.gov.br/noticia/ntc-22777.html> > Acesso em: 09/05/2017



SINDSAÚDE-RN



Sindicato dos Servidores em Saúde do RN

Fundado em 09 de abril de 1991

www.sindsaudern.org.br facebook.com/sindicatodosservidoresdasaudedorn 3027.2830